

ZP.271.1.2019

Gmina Nowy Staw
ul. Gen. J. Bema 1
82-230 Nowy Staw

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2019 Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Obrońców Westerplatte w Nowym Stawie- etap II”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 z dnia 06.02.2019r (data wpływu 06.02.2019r)

Czy przedmiar robót udostępniony zawiera wszystkie prace jakie trzeba wykonać? Projekt zamieszczony na stronie <http://bip.nowystaw.pl/Article/id.166.html> określa dużo szerszy zakres prac. Proszę o informację czy przedmiar robót jest właściwy i czy zakres prac w nim ujęty jest obowiązujący?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest właściwy i zakres prac w nim ujęty obowiązujący.

Pytanie nr 2 z dnia 06.02.2019r (data wpływu 06.02.2019r)

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „kruszbet”? Czy gruz betonowy, ceglany? Czy kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm? Jeżeli gruz betonowy to o jakiej frakcji?

Wyjaśnienie

Chodzi o gruz betonowy frakcji 0-63 mm.

Pytanie nr 3 z dnia 06.02.2019r (data wpływu 06.02.2019r)

Czy Zamawiający jest w stanie odstąpić od zmiany długości gwarancji? Z uwagi na materiał z jakiego ma być wykonana droga (kruszbet) jest to niewykonalne aby udzielić nawet min. wymaganej przez Zamawiającego 36 miesięcznej gwarancji na drogę wykonaną z kruszbetu.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 z dnia 06.02.2019r (data wpływu 06.02.2019r)

Czy Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin realizacji zadania? Zapis w SIWZ mówi o 7 tygodniach od dnia przekazania placu budowy. Z uwagi na obecną porę roku oraz wielką niewiadomą jak będzie wyglądała aura pogodowa w przyszłości Wykonawca może mieć problem aby wykonać to w terminie.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA


mgr Maciej Prączyński
Z-ca Burmistrza

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- strona internetowa www.bip.nowystaw.pl